



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010302785292

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

TGW5FGDC-2500HU、TGW5FGDC-4000HU; Ui: 1600V; Uimp: 15kV; Ue: DC1500V;
Ith: 4000A; TGW5FGDC-2500HU Ie: 1600A、2000A、2500A; TGW5FGDC-4000HU Ie:
1600A、2000A、2500A、2900A、3200A、3600A、4000A; Icw: 100kA/1s, 150kA/0.2s; Icm(峰
值): 100kA; 使用类别: DC-PV2, DC-22A, DC-23A; 2P 外形; IP40(操作面); 配用的辅助触头
4NO4NC: Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A、AC400/0.9A,
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A、DC110V/0.55A; 接线方式及型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 06 月 10 日 有效期至: 2030 年 06 月 09 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010302785292

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TG W 5 F G DC - □ HU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) TG: 企业特征代号

(2) W: 万能式

(3) 5: 设计序号

(4) F: 销售渠道代号

(5) G: 隔离开关

(6) DC: 直流


(7) □: 最大电流段 (A)

2500: 1600A、2000A、2500A

4000: 1600A、2000A、2500A、2900、3200A、3600A、4000A

(8) HU: 高电压型

接线方式: 注: 产品可实现上接线或下接线



方式 1

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司